

Додаток 6

до вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для
укриття населення як найпростішого укриття

16 липня 2025 року

м. Дніпро

(назва населеного пункту)

Голова комісії:

Проректор з АГР академії, Світлана ШАПОВАЛ

Члени комісії:

Начальник господарчого відділу академії, Олександр ОРЕЛ

Інспектор протипожежної профілактики академії, Олександр ІВАНОВ

Начальник відділу цивільного захисту Дніпровського районного управління ГУ ДСНС у
Дніпропетровській області Ігор МИРОНЮК

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала (и) обстеження)

У присутності:

В.о. ректора КЗВО «Дніпровська академія музики» ДОР, Віталія КАРАСЯ

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), підвального приміщення
адміністративно - учбової будівлі розташованого за адресою: м. Дніпро, Соборного району,
вул. Ливарна, буд. 10

державної, комунальної, приватної форми власності,

що належить Дніпропетровській обласній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу
місцевого самоврядування,

державного підприємства, установи, організації

За результатами приведенного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвальне приміщення закладу вищої освіти, вбудоване під адміністративно - учбовою
будівлею

основне функціональне призначення,

Розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа – 461,1 кв.м, загальний об'єм – 1844,4 куб.м.,

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний: не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначився)

Санітарний: *задовільний*

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень:

чисті, сухі

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів:

один вхід та один додатковий вихід, додатковий вихід захищений від атмосферних
 (кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
опадів капітальними будівельними конструкціями, не обладнано
засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
 обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан системи вентиляції: *передбачено проектом, в наявності природна в робочому стані*
 (передбачено/ не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання:

централізоване

(централізоване водопостачання або інше джерело

в наявності запас питної бутильованої води згідно норм належності

наявна кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води

6. Стан каналізаційної системи: *непередбачено проектом, відсутнє*

передбачено/не передбачено проектом

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

Вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) *пудр- клозет та ємність для нечистот в наявності*

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан системи опалення: *не передбачено проектом, відсутнє*

(передбачено/не передбачено проектом)

8. Стан системи електропостачання та електроосвітлення: *наявна, потребує ревізії та оновлення, в наявності люмінесцентні лампи,*(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність *резервне штучне освітлення - електричні ліхтарі – в наявності 4 шт*

люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: *стаціонарний телефонний зв'язок відсутній, в наявності інтернет зв'язок, WI-FI роутер, звукова система оповіщення в робочому стані*

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: *автоматична система сигналізації непередбачено проектом, відсутня*

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними

засобами пожежогасіння: *пожежний кран в наявності, укомплектований, в наявності**первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники ВП 9 – 3 шт, ВП-5 – 1 шт, ВВК 3,5 – 1 шт.)*

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення адміністративно - учбової будівлі комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія музики» Дніпропетровської обласної ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, Соборний район, вул. Ливарна, буд. 10, рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття до 270 осіб та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту за виконання наступних умов:

- забезпечити 100% місцями в приміщеннях укриття осіб, що укриваються (додаток Б ДБН В.2.2-5:2023);

- біля входних дверей до розмістити табличку розміром 60 x 50 см із зазначенням балансоутримувача, місць зберігання ключів, особи, відповідальної за утримання та експлуатацію укриття, її місцезнаходження і номери телефону. У нічний час таблички мають бути освітлені або дубльовані світловими показниками та показники руху до місця розташування укриття (пункт 3 та 4 наказу 579 згідно зразка додаток 1 до Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 (із змінами);

- забезпечити входи до найпростішого укриття пандусами для вільного доступу людей з обмеженими можливостями і мати достатню (нормативну) пропускну спроможність або обладнати дерев'яними або металевими трапами (пункт 6, розділу II Загальних вимог до укриття та експлуатації фонду захисних споруд наказу № 579);

- забезпечити найпростіше укриття первинними засобами пожежогашіння відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки. Місця розміщення первинних засобів пожежогашіння позначаються і освітлюються (пункт 5, розділу II Загальних вимог до укриття та експлуатації фонду захисних споруд наказу № 579);

- забезпечити експлуатацію та утримання електрообладнання найпростішого укриття відповідно до вимог чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок, виключити використання світильників із незахищеними лампами розжарювання та люмінесцентними лампами. (пункт 9, розділу II Загальних вимог до укриття та експлуатації фонду захисних споруд наказу № 579);

- забезпечити приміщення для укриття планом евакуації, який повинен освітлюватися або виготовлятися на люмінесцентному папері (пункт 5, розділу II Загальних вимог до укриття та експлуатації фонду захисних споруд наказу № 579);

- не допускається для опорядження евакуаційних коридорів та основних приміщень для укриття застосування скляних та керамічних матеріалів (пункт 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023);

- двері до приміщень, а також міжкоридорні двері повинні бути без порогів (пункт 7.1.7 ДБН В.2.2-5:2023);

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голова комісії:
Проректор з АГР академії



Світлана ШАПОВАЛ

Члени комісії:
Начальник господарчого відділу академії



Олександр ОРЕЛ

Інспектор протипожежної профілактики академії



Олександр ІВАНОВ

Начальник відділу цивільного захисту
Дніпровського районного управління
ГУ ДСНС у Дніпропетровській області



Ігор МИРОНЮК

З актом ознайомлений:

В.о. ректора КЗВО «Дніпровська академія музики» ДОР



Віталій КАРАСЬ

“ 16 ” серпня 2025 рік